



STYKLISTE FOR 2 RØRS MÅLER (4 bar)

Grå farve = Entreprenør Rød farve = udlev. vvs

POS.	VARENR.	TEKST	ANTAL	ENHED
1	60.96.56.000.6	MÅLERSKAB, MICOTRON	1	ST
2	60.96.56.003.6	SKØRT FOR MICOTRON SKAB	1	ST
3	60.96.01.115.6	BESKYTTELSERØR 25/38 MM H1100 L1500	1	ST
4	60.96.25.006.6	OVERGANGSFITTING 25 MM - 3/4" FOR PROP	1	ST
5	60.85.04.500.6	O-RING FOR BMW KUGLEHANE/REG.	1	ST
6	60.85.04.406.6	KUGLEHANE BMV TYPE 872 3/4"	1	ST
7	73.10.01.045.6	STÅLBÆLGSLANGE, A2, Ø18 x 1 x 250mm 2 x PAKFL.	1	ST
8	60.85.01.318.6	REG. BMV 869/554 F.2-RØRS, MICROTRON S.	1	ST
9	60.16.99.403.6	MÅLERBESLAG T/4 BAR 2 RØRS MÅLESKAB	1	SÆT
10	81.02.60.202.6	SKRUE M. FL. & INDV. 6-KANT M8 X12MM, A2	2	ST
11	60.16.02.505.6	MÅLER BÆLG BK-G2,5T, GM3/4", 2-RØR ELST	1	ST
12	81.02.30.307.6	RUSTFRI BOLTE 10X35 MM, A2	2	ST
13	81.79.03.310.6	SKIVER DIN 9021 10MM RUSTFRI	2	ST
14	68.15.80.100.6	SPORKABEL 1x1,5 m/PE KAP,		M
18	76.40.70.208.6	TEE KOBL. TA 22 X 18 X 22 MM	1	ST
18A	76.40.70.400.6	PROP MESS. 22 MM	1	ST
18B	76.40.92.501.6	VINKEL FOR MÅLESTUDS 1/8"	1	ST
18C	76.40.02.002.6	MÅLESTUDS 1/8"	1	ST
19	60.85.04.500.6	O-RING FOR BMW KUGLEHANE/REG.	1	ST
	73.66.00.004.6	MURGENNEMFØRING 1/2" (Ø 22) L:500MM	1	ST
		GASLUGT MÆRKAT	1	ST
		BLÅ STRIPS TIL PLOMBERING AF MÅLER	1	ST

16		RØRHOLDER 40 MM		
17		BYGNINGSSKRUER		
POSITION 16 + 17 LEVERES IKKE AF DANSK GAS DISTRIBUTION				

Monteringsvejledning til måler og regulator

1. Kontroller at alle dele er tilstede i henhold til stykliste
2. Fastspænd regulator i skruestik eller lignende
3. Monter O-ring i regulator
4. Monter vinkel og omløber på Regulator. (skal pege nedad)
5. Monter pakning i lille omløber på stålbelgslange som herefter spændes på Regulator
6. Kontroller at pakninger i omløbere på målerbeslag er tilstede (er monteret fra levering)
7. Monter målerbeslag i målerskab (2 øverste huller)
8. Monter 22 x 22 x 18 mm TA te stykke på målerafgang
9. Monter 22 mm messing prop og 1/8 " vinkel og prøvestuds i te stykke (pakkes med Locktite nr.542)
10. Monter regulator på tilgang
11. Kontroller at O-ring er tilstede i top af hovedhane – spænd herefter stålbelgslange på hovedhane
12. Monter måler
13. Plombering af måler (plombetråd gennem omløber og målerbeslag)
14. **Kontroller regulator (SKAL UDFØRES)**

Afgangstryk 22mbar med forbrug - lukketryk max. 30 mbar

SAL. Mellem 90 – 110 mbar

SAV. Mellem 120 – 140 mbar

Ved evt. fejl eller mangler på måler eller regulator kontakt **Dansk Gas Distribution**

VIGTIGT!

Alle klemringe og omløbere skal smøres før tilspænding

Der må kun anvendes TA fittings på målerafgang

Opstartsdato og målernummer skal indtelefoneres til Dansk Gas Distribution 70 21 30 40